



HELYREÁLLÍTÁSI JAVASLAT

A

ZEBEGÉNY, JÓZSEF ATTILA UTCÁBAN TÖRTÉNT RÉZSÚCSÚSZÁSHOZ

A tárgyi rézsú helyreállításnak tervezéséhez jelenleg folyamatban van a geotechnikai szakértői vélemény készítése. Az abban meghatározásra kerülő adatok alapján lesz mód a helyreállítási lehetőségek, megoldások kidolgozására, a tender és kiviteli tervek elkészítésére.

A feladat bonyolultsága, a kivitelezhetőség kérdése miatt mindenképpen alapos előkészítés, előzetes helyszíni egyeztetés szükséges a tervek elkészítéséhez.

Jelen állapotban csak egy előzetes tervezői becslést tudunk adni a szóba jöhető megoldásokról, melyek alapvetően a következők:

- 1 A rézsú lábánál kb. 8 méter magas gabion támfal, kb 50 méter hosszban, majd a fal feletti szakaszon a rézsúhajlás „ellaposítása” a támfal felső éle és a jelenlegi rézsúkorona között. Ez a visszatöltés célszerűen részben stabilizált anyagból készülne, mivel a tömörítés nem nagyon lenne kivitelezhető
- 2 A rézsú felületének biztosítása (nagyreszt a jelenlegi állapotában, helyenként visszabontva a leomlani akaró részeket) geotextília + acélháló borítással, hátrahorgonyozva. A biztosítandó felület kb. 50 m x 17 m. A horgonyok végleges talajhorgonyok várhatóan 6-10 méteres hosszúsággal ~2 x 2 méteres kiosztásban
- 3 Az előző két megoldás kombinálása úgy, hogy a támfal felett nem visszatöltés készül, hanem a horgonyzott felületbiztosítás

Kivitelezőkkel történt előzetes informális egyeztetések alapján a fenti megoldások bekerülési költsége nagyságrendileg hasonló: 200 – 220 millió forint + ÁFA.

A legjobb megoldás kiválasztásához mindenképpen egy előtervezés lesz szükséges, ami alapján a végleges verzióról majd részletes kiviteli tervet kell készíteni. Ennek a tervezési folyamatnak a várható költsége kb. 4-6 millió Ft + ÁFA összeg.

Budapest, 2023. március 10.

Petik Csaba
okl. építőmérnök
GT, T, SZÉS8
01-8513