



Zebegény Község Polgármesterétől

2627 Zebegény, Árpád u. 5.

E-mail: polgarmester@zebegeny.hu

Napirendet tárgyaló ülés dátuma:	2023.05.31
Előterjesztést készítette:	Parádi Katalin polgármester
Előterjesztő:	Parádi Katalin polgármester
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:	minősített

ELŐTERJESZTÉS

Zebegény Község Önkormányzatának 2023. április 20-i rendes testületi ülésére

AJBH határozat észrevételeinek megtárgyalása Zebegény Napraforgó Szabadstrand akadálymentesítési hiányosságai kapcsán
--

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala által megküldött Jelentést az AJB-187/2023. számú ügyben megállapítottak kapcsán az alábbi hiányosságok megvizsgálását és intézkedési terv kidolgozását javaslom:

1. *szint:* A vízparti szint nem megközelíthető egyetlen típusú kerekesszéssel, vagy járást segítő segédeszközzel sem. 3 lépcső vezet a 2. szintről a parti szintre, amely homokos, itt elsüllyedne bármilyen járást segítő segédeszköz, kerekesszék. **A lépcsők mellett nincsenek korlátok, így az a mozgásában nem korlátozott személyek számára is veszélyes lehet.**
2. *2. szint:* Ezen a szinten érkezünk a strandra, innen indul egy hosszú rámpa felfelé a 3. szintre, illetve innen lehet lemenni a vízpart szintjére 3 egymástól kb. 20 méterre elhelyezett lépcsőn. **A lépcsők két oldalról is balesetveszélyesek: egyrészt nincs korlát egyik oldalon sem, másrészt a lépcső nem a szint végétől kezdődik, hanem beljebb, kb. 50 cm-re belóg a közlekedő útra, ezt pedig felfestéssel nem jelezték.**
A burkolat természetes, föld, kavics, fű borította egyenetlen felületek váltakozásából áll; néhol pedig akkora szintkülönbségek adódnak, hogy azok miatt a kerekesszék oldalra **megdőlhethet. A padka szélén nincs korlát, így bárki leeshet a vízpart szintjére, ami kb.**

**1-1,5 m
mély.**

3.

3. szint: Itt található a kiszolgáló épület, erre a szintre a második szintről, egy meredek rámpán lehet feljutni, amely burkolatlan, egyenetlen felületű, nem kiépített földút, továbbá kavics és fű felület váltakozásával; a dőlés szöge nagyobb, mint a szabályszerű 5 %, így egyedül kerekesszékkal, illetve elektromos kerekesszékkal sem lehet feljutni, segítő igénybevétele mindkét esetben szükséges.

Javaslom megvizsgálni, hogy korrigálható-e minimális földmunkával, árajánlatot kérni járdalap/térkő leheleyezésére a helyzet javítása érdekében

A kiszolgáló épület a terveknek megfelelően épült meg mozgásában korlátozott személyek számára kialakított mosdóval, amely magában foglal egy zuhanyzót és öltözőt is.

Az öltözőt egy fa paravánnal választották le a mosdótól. Az öltöző így nem akadálymentes, az ajtó nyílásának szélessége 60 cm, amelyen kerekesszékkal nem lehet bejutni.

A sárgával jelölt részek szerintem minimális befektetéssel orvoslhatóak, vagy olyan tételek, amelyek mindenki – külön kiemelem a babakocsis családokat - számára balesetveszélyesek. A rámpánál a főépítész és a műszakis kollega bevonásával szükséges megvizsgálni , tudunk-e javítani a helyzeten vállalható ráfordítással.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és azzal kapcsolatban határozat elfogadását!

2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

—

3.) Határozati javaslat:

*Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
..../2023. (V.31.) Kt. határozata*

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala által megküldött Jelentést az AJB-187/2023. számú ügyben a Zebegényi Szabad-strand hozzáférhetőségével kapcsolatban megtárgyalta, és a forráshiányos költségvetés ellenére intézkedési terve kidolgozásáról határozott a helyzet javítása érdekében.

Kelt: Zebegény, 2023.05.31

Felelős: főépítész, műszakis, polgármester

Határidő: következő rendes testületi ülés