

pályázati felhívás 1. számú melléklete

|   |  |
|---|--|
| MÁRIANOSZTRAI KÖZÖS<br>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL<br>ZEBEGÉNYI KIRENDELTSÉGE |  |
| Értékelési szám:<br>2025-09.04.<br>FEE.                                 | Értékelési szám:<br>2025-09.04.<br>2025-09.04. |

## Helyi védelem alatt álló, épületek felújítási támogatása 2025. db melléklet

### PÁLYÁZATI ŰRLAP

#### Általános feltételek:

1. A pályázó és – amennyiben van – képviselője neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:

Pályázó:

név: LINDA ÁRPAI

cím: 2627 ZEBEGÉNYI, SZÜNYI 1. utca

telefonszám: 06-30 183 0404

e-mail cím: lindarai@gmail.com

2. A pályázat tárgya (az épület címe, helyrajzi száma):

épület címe: 2627 ZEBEGÉNYI, SZÜNYI 1. utca

helyrajzi szám: 716

tulajdonos(ok): LINDA ÁRPAI

3. Milyen munkák elvégzésére kéri a támogatást:

HOTLOKZAT VAKOLAT JAVÍTÁS, FESTÉS

4. A kért vissza nem térítendő támogatás összege:

250.000.- Ft

5. Bankszámlaszám:

KSH Bank 10401103867552528483



## ZEBEGÉNY KÖZSÉG FŐÉPÍTÉSZE

### **HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA FŐÉPÍTÉSZI KONZULTÁCIÓ EMLÉKEZTETŐ**

**Tárgy:** Zebegény, Szőnyi István u. 4.

Tárgyi ügyben Lind Árpád küldte el e-mailen kérelmét a felújítási munkálatokról 2025.09.05-én egy fotóval. A felújítás az igénye szerint a következőkre vonatkozik:

- utcai fal javítása, festése.

Az épület építészeti megfelelő állapotban van, a településképpen fontos szerepe miatt a felújítás indokolt, az alábbiak észrevételek, javaslatok figyelembe vételével javaslom támogatni:

- Színezésről általában: Falak fehér/törtfehér színe és a vakolat keretek meglévő világos sárgás színe megfelelő. A törtfehér festés színe ne a sarkon váltson, hanem folytatódjon legalább a veranda ablakáig (kb. 50 cm szélességben). A szakmai szabályok szerint a szín sosem válthat a pozitív sarkon a klasszikus építészetben.
- Az ablakpárkány alatti vakolat javítása/cseréje falszárító vakolattal szükséges, hogy a salétromosodást el lehessen kerülni, és az új festés ne menjen tönkre néhány év alatt.
- A kőlabazatot lefesteni nem szabad, a korábbi festést el kell távolítani. Javaslom szakcéggel egyeztetve víztaszító, vízlepergető, de szellőző impregnálással a követ kezelni.

2025. szeptember 12.

**Salamin Ferenc**  
főépítész



utcai homlokzat részletei

6. Költségvetési táblázat

| Munka, tétel megnevezése        | Tervezett anyagköltség (Ft) |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Homlokzat vakolat javítása   | 300.000.-                   |
| 2. Homlokzati festés            | 200.000.-                   |
| 3. Tetőhéjalás cseréje (cserép) | .....                       |
| 4. Ereszcsatorna cseréje        | .....                       |
| 5. Kerítés cseréje              | .....                       |
| 6 .....                         | .....                       |
| 7. ....                         | .....                       |

7. Tervezett munkák kezdési és befejezési határideje: 2025. szeptember  
2025. október
8. Az önkormányzati főépítéssel folytatott szakmai konzultációról készített emlékeztető másolata csatolva (igen/nem) .....

Nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

2025. szeptember 04.

.....  
Ingatlan tulajdonos(ok) aláírása

